

# OMZENDBRIEF VAN 20 APRIL 1972 BETREFFENDE DE BRAND- VOORKOMINGSMAATREGELEN IN DE DANCINGS EN LOKALEN WAAR GEDANST WORDT.

Mijnheer de Gouverneur,

Hiermede wens ik uw bijzondere aandacht te vestigen op de brand- en paniekrisico's die bestaan in de dancings. Het grote aantal personen en het ontbreken van de nodige brandvoorkomingsmaatregelen kunnen bij ontstaan van brand in deze ondernemingen zeer spoedig een verlies aan mensenlevens en grote stoffelijke schade tot gevolg hebben. Dit werd helaas meermaals vastgesteld bij brand in soortgelijke inrichtingen.

Daarom meen ik, in afwachting van een algemene en volledige reglementering voor brandvoorkoming, uw aandacht te moeten vestigen op een reeks maatregelen die dringend moeten genomen worden in alle dancings, om het publiek in geval van brand, onmiddellijk en zonder risico's te kunnen verwijderen en spoedig tot de brandbestrijding te kunnen overgaan.

Sommige gemeenten hebben reeds de vereiste maatregelen genomen. Inderdaad art.3.5° van titel XI van het decreet van 16-24 augustus 1790 op de rechterlijke inrichting machtigt de gemeenten op gebied van de brandvoorkoming, een reglementering uit te vaardigen.

Nochtans, worden door de Inspectie van de brandweerdiensten vele tekortkomingen vastgesteld zodat ik van mening ben dat op basis van de hieronder opgegeven richtlijnen de gemeentebesturen bepaalde dringende maatregelen zouden moeten opleggen aan deze inrichtingen.

## 1. Algemeenheden.

Artikel 1.1. - Deze richtlijnen hebben tot doel de voorwaarden te bepalen, waaraan de dancings of dansgelegenheden moeten voldoen om:

- brand te voorkomen;
- ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden;
- een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te verzekeren.

Artikel 1.2. - Deze richtlijnen zijn van toepassing op **alle dancings en lokalen waar gedanst wordt**, onverminderd de andere wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake. Zij zijn niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, tenten, enz... .

## 2. Bouwelementen, wandbekleding en versieringen.

Artikel 2.1. - De muren, balken en kolommen die tot de algemene stabiliteit van het gebouw bijdragen, moeten uit onbrandbare materialen zijn samengesteld. De graad van weerstand tegen brand zal minstens één uur zijn.

Artikel 2.2. -Voor de losse of vaste wandbekleding, de versiering, de bekleding van de zitplaatsen, mogen geen gemakkelijk brandbare materialen worden aangewend, zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, brandbare textielstoffen en andere soortgelijke stoffen.

Artikel 2.3.- Brandbare stoffen, die een brandvertragende behandeling hebben ondergaan, zijn uitzonderlijk toe te laten, indien hun graad van weerstand tegen brand minstens een half uur bedraagt, en ze in hun geheel gemakkelijk te verwijderen zijn voor eventuele hernieuwing van de brandvertragende behandeling.

Een attest betreffende de geldigheidsduur van de graad van weerstand tegen brand, en de hernieuwing van de behandeling dient telkens aan de brandweerdienst te worden voorgelegd.

Artikel 2.4.- Wandbekledingen en versieringen die door warmteinvloed giftige gassen vrijgeven, zijn niet toe te laten.

Artikel 2.5. - De versiering van de wanden moet zodanig zijn aangebracht, dat de mogelijkheid niet bestaat dat vuil, afval en dergelijke, in of op de versiering kan worden verzameld.

## 3. Uitgangen en ontruiming.

Artikel 3.1. - De in- en uitgangen moeten in verhouding zijn met de maximale capaciteit van de zaal of lokalen waarin gedanst wordt en moeten de mogelijkheid bieden deze in een minimum van tijd en op



veilige wijze te ontruimen. Daarom zal getracht worden de uitgangswegen, uitgangen en deuren een totale breedte te geven die gelijk is, in centimeters aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de uitgangen van de dancing te bereiken.

In ieder geval, moet de breedte van de uitgangswegen, uitgangen en uitgangstrappen minimum 0,80 m zijn.

Artikel 3.2. - De lokalen die op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen gelegen zijn moeten door ten minste één trap bediend worden, niettegenstaande het bestaan van de nooduitgang voorgeschreven in art. 3,5. en van elk ander toegangsmiddel (bvb.lift).

Artikel 3.3.- Alle uitgangen en nooduitgangen moeten over de volle breedte steeds vrij zijn van belemmeringen; zij mogen aldus niet versperd worden door de vestiaires, het stallen van fietsen, het opslaan van goederen of het verkopen van eetwaren. Zij moeten op gemakkelijke wijze verbinding geven met de openbare weg of een veilige ruimte, gelegen op het gelijkvloers, waarvan de oppervlakte in verhouding staat tot de maximale capaciteit van de dancing.

Artikel 3.4.- De deuren geplaatst tussen de lokalen waar het publiek aanwezig is alsook de in- en uitgangen dienen te openen in de richting van de vluchtweg. Tijdens de openingsuren van de dancing mogen zij in geen geval gegrendeld of met sleutel gesloten worden. Draaideuren en draaipaaletjes zijn verboden.

Artikel 3.5. - Een nooduitgang moet voorzien worden bij voorkeur aan de tegenovergestelde kant van de ingang van de dancing. Deze nooduitgang moet opendraaien in de zin van de uitgang, moet volledig afhankelijk zijn van de eigenlijke dansgelegenheid, moet op een gemakkelijke wijze toegang verlenen tot de openbare weg of een veilige ruimte waarvan de oppervlakte in verhouding staat tot de maximale capaciteit van de dancing. Betreffende het aanbrengen van een nooduitgang kan in bepaalde gevallen door de Burgemeester, na raadpleging van de officier-dienstchef van de bevoegde brandweerdienst, daarop een afwijking toegestaan worden.

Artikel 3.6.- De muren die de dancing scheiden van de overige delen van het gebouw, desgevallend met inbegrip van de zoldering en de vloer, moeten een graad van weerstand tegen brand van minstens één uur hebben.

De deuren, verbinding gevend tussen de dancing en de lokalen of ruimten niet behorend tot de uitbating, moeten zelfsluitend zijn en een graad van weerstand tegen brand hebben van minstens een half uur.

Artikel 3.7.- De wanden van de kokers (voor leidingen, huisvuil...), desgevallend alle controleluiken die in de dancing uitmonden, moeten een graad van weerstand tegen brand hebben van minstens een half uur.

Artikel 3.8. - De plaats van elke uitgang of nooduitgang moet aangegeven zijn door het opschrift "uitgang" of "nooduitgang". Deze opschriften zijn groen op een witte achtergrond of wit op een groene achtergrond. Zij moeten van uit alle delen van de dancing goed leesbaar zijn. De richting van de wegen en trappen die naar de uitgangen leiden wordt, zo dit door schikking der plaatsen vereist is, op opvallende wijze aangegeven door pijlstrepen in het groen op witte achtergrond of wit op groene achtergrond. De verlichting van deze opschriften en aanduidingen is aangesloten op de normale verlichting en op de noodverlichting.

Artikel 3.9.- De trappen moeten uit rechte delen bestaan; rol-, draai- en spil trappen zijn verboden. De treden moeten slipvrij zijn.

#### 4. Verlichting en elektrische installaties.

Artikel 4.1 - De lokalen moeten verlicht zijn. Alleen electriciteit is toegelaten als algemene verlichtingsbron.

Artikel 4.2.- De inrichting moet voorzien zijn van een noodverlichting die voldoende lichtsterkte heeft om een ordelijke ontruiming te verzekeren, automatisch en onmiddellijk in werking treedt bij het uitvallen van de gewone verlichting en minstens één uur in werking blijft.



## 5. Verwarming.

Artikel 5.1.- De dancing moet verwarmd en verlucht worden op zodanige wijze dat alle veiligheidsmaatregelen getroffen zijn om verhittingen, ontploffingen en brand te vermijden.

Artikel 5.2. - Verplaatsbare verwarmingstoestellen of houders met vloeibaar gemaakte petroleumgassen zijn niet toegelaten in de dancing.

Artikel 5.3. - Het opslaan van brandbare vloeistoffen, vloeibaar gemaakte gassen en licht brandbare vaste stoffen is verboden in de lokalen waar het publiek vertoeft.

Artikel 5.4. - De stookplaats van de centrale verwarming en de brandstofvoorraad moeten in een afzonderlijk, daartoe bestemd, goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd, dat niet rechtstreeks uitgeeft op de dancing. De muren, vloeren en zolderingen van deze lokalen zullen een weerstand tegen brand van minstens twee uren hebben. Deze lokalen zullen afgesloten worden door een zelfsluitende branddeur met een graad van weerstand tegen brand van één uur.

Artikel 5.5. - De toevoerleiding tussen brandstofvoorraad en stookplaats moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn.

Op deze toevoerleiding moet ten minste één afsluitkraan worden geplaatst, op een veilige gemakkelijk bereikbare plaats, buiten de stookplaats gelegen.

## 6. Brandbestrijdingsmiddelen.

Artikel 6.1. - Voor de beveiliging tegen brand moeten de passende brandblusmiddelen aanwezig zijn. Die uitrusting moet vastgesteld worden in akkoord met de bevoegde brandweerdienst.

Artikel 6.2. - Het brandbestrijdingsmaterieel moet in goede staat van onderhoud verkeren, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn. Dit materieel moet steeds bedrijfsklaar zijn.

Artikel 6.3. - Binnen de lokalen is het gebruik verboden van snel blustoestellen met broommethyl, tetrachloorkoolstof of andere produkten waardoor er zeer giftige uitwasemingen kunnen ontstaan.

## 7. Bijkomende voorschriften waaraan de nog op te richten dancings moeten beantwoorden.

Artikel 7.1. - De minimum graad van weerstand tegen brand van de volgende bouwelementen is :

2 uren : -voor de muren, balken, kolommen e.a. die tot de algemene stabiliteit van het gebouw bijdragen ;  
-voor de muren die de dancing scheiden van de overige delen van het gebouw, desgevallend met inbegrip van de zoldering en de vloer.

1 uur : -voor de overige muren, vloeren, zolderingen, trappen ; - voor de deuren, verbinding gevend tussen de dancing en de lokalen of ruimten niet behorend tot de uitbating.

1/2 uur : -voor de wand- en plafondbekledingen en de valse plafonds.

Artikel 7.2. - De uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die naar de dancings leiden, moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen die ze gebruiken om de uitgangen van de dancing te bereiken.

De trappen moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan dat getal vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd met 2 indien ze er naar opstijgen.

Onder deze personen worden de klanten en het personeel van de dancing verstaan die deze trappen, uitgangswegen, uitgangen en wegen die er naar toe leiden, moeten gebruiken.

Wanneer het aantal van deze personen niet met voldoende benadering kan vastgesteld worden, stelt de uitbater dit aantal onder zijn eigen verantwoordelijkheid vast.



Artikel 7.3.- Rookevacuatie - Desgevallend kunnen door de Burgemeester ventilatiekoepels of rookluiken voorgeschreven worden.

## 8. Periodieke controle.

Artikel 8.1. -Het materieel voor de brandbestrijding en de verwarmingsinstallatie moeten minstens éénmaal per jaar door de leverancier van deze installaties aan een speciaal nazicht onderworpen worden. De controlekaart moet steeds aan het toestel bevestigd zijn.

Artikel 8.2.- De elektrische installaties en de noodverlichting dienen om het jaar door een erkend organisme aan een speciaal nazicht onderworpen te worden. Het afgeleverd attest moet te allen tijde aan de controlediensten kunnen voorgelegd worden. Aan de opmerkingen in het attest vermeld, moet onverwijld het passend gevolg worden gegeven.

Artlkel 8.3. - Iedere dag wordt, bij de opening van de dancing, door de uitbater de noodverlichting beproefd en de toestand van de nooduitgangsdeuren nagezien,

## 9. Bijzondere voorschriften.

Artikel 9.1. - De verschillende graden van weerstand tegen brand dienen te worden toegepast overeenkomstig de bepalingen van de norm NBN 713.020.

Artikel 9.2.- De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de brandrisico's afkomstig van het roken te weren.

Artikel 9.3.- Desgevallend zal door de gasmaatschappij op de gastoevoerleiding buiten het gebouw een afsluiter worden geplaatst. Deze zal op de voorgevel worden aangeduid met de letter "G".

Artikel 9.4.- De dancing moet op het openbaar telefoonnet zijn aangesloten, In de onmiddellijke omgeving van het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken is, zullen de telefoonnummers van de hulpdiensten aangeduid staan.

Artikel 9.5.- Al het personeel zal tegen de gevaren voortvloeiend uit een brand in de inrichting ingelicht worden. Sommige personeelsleden speciaal vooraf aangeduid omwille van de permanentie en de aard van hun functies, moeten geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.

Artikel 9.6.- In verband met een regelmatige controle zal de uitbater van de dancing ten allen tijde toegang verlenen aan de afgevaardigde van de Burgemeester.

Artikel 9.7.- De Burgemeester kan ten allen tijde, na raadpleging van de officier-dienstchef van de bevoegde brandweerdienst, afwijkingen op onderhavige reglementering toestaan. Hij kan, eveneens in dezelfde voorwaarden, de sluiting van de dancing bevelen.

Artikel 9.8.- Onverminderd de bepalingen van deze onderrichtingen zullen de uitbaters van de dancings zich moeten schikken naar de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming die verband houden met het inrichten van danszalen.

Zoals U kunt vaststellen, zijn de hierboven opgesomde voorschriften de meest dringende maatregelen die dienen genomen in de dancings waar zij nog ontbreken. Ik zou U dan ook dank weten de gemeentebesturen te willen vragen zo vlug mogelijk een reglement over de brandvoorkomingsmaatregelen in de dancings en lokalen waar gedanst wordt uit te vaardigen.

Gelieve de aandacht van de gemeentebesturen te vestigen op het feit dat in de tekst van het reglement dat door de gemeente wordt opgesteld, het woord "richtlijnen" door "reglement" of "reglementering" dient te worden vervangen.

Een exemplaar van deze omzendbrief wordt voor kennisgeving toegestuurd aan de heren Burgemeesters en Schepenen.

